



Appalto GTT n. 12/2023. Accordi Quadro per acquisto di n. 280 autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati al trasporto pubblico locale, con fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e sistemi di accumulo; fornitura di materiali in regime di full service per 10 anni. n. 3 lotti.

Procedura aperta ai sensi degli art. 123 e 54 D.Lgs. 50/2016. CUP J10J22000000001.

**Lotto 1 (deposito Nizza) CIG 9632497BFA; Lotto 2 (deposito San Paolo) CIG 9632555BD7;
Lotto 3 (deposito Venaria) CIG 9632574B85.**

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 27

Si intende rispondere ai seguenti quesiti posti da un concorrente:

- D:** Stante la presenza di rotaie per sistemi tranviari all'interno dei depositi, si chiede di confermare che lo spazio di ricovero destinato agli e-bus così come riportato nelle planimetrie di cui all'allegato 8, sia ad uso esclusivo degli autobus e che i sistemi presenti per l'alimentazione dei tram siano disalimentati.
- R:** **Si conferma che lo spazio di ricovero destinato agli autobus elettrici riportato nelle planimetrie sarà di uso esclusivo degli autobus e che la rete aerea sovrastante sarà disalimentata, fermo restando che le rotaie presenti non saranno rimosse.**
- D:** L'analisi del disciplinare di gara, del Capitolato e dei relativi allegati di cui all'allegato 8 restituisce un differente numero complessivo di veicoli complessivi (1° contratto + eventuale 2° contratto), così come riportato nella tabella che segue. In particolare, le planimetrie presentano un numero di stalli inferiori rispetto ai veicoli previsti da disciplinare. Al fine di dimensionare correttamente l'infrastruttura di ricarica comprensiva di predisposizione per le IdR da installare con l'eventuale secondo contratto, si chiede di confermare le numeriche e la disposizione degli stalli all'interno dei 3 depositi.
- R:** **I posti opzionali mancanti sulle planimetrie probabilmente saranno trasferiti presso altri siti, pertanto nelle vostre valutazioni considerate anche il numero degli autobus opzionali presenti sulle planimetrie per quanto concerne i dimensionamenti impiantistici nei termini spiegati alla sez. IV del Capitolato**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Guido Nicoletto)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE