



APPALTO GTT N. 147/2016

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI E ARMADI DPI) E DI VERIFICA E ADEGUAMENTO DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO DISLOCATI PRESSO I SITI DI GTT SPA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016.

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2

Si intende rispondere al seguente quesito posto da un concorrente:

D: Tra le attività previste in appalto si riscontra anche quella di manutenzione estintori, a tal riguardo la norma UNI9994-1:2013 (manutenzione estintori) impone l'obbligo che le attività (pt.4.5-controllo; pt.4.6-revisione; pt.4.7-collaudato) vengano effettuate da persona competente (pt.3.3.3. persona dotata di necessaria formazione, quindi abilitazione, attestata da Enti preposti a valutare la competenza degli addetti alla manutenzione "attestato CEPAS" o equivalente).

Si richiede se il concorrente deve avere alla data di presentazione dell'offerta nel suo organico personale in possesso delle certificazioni richieste dalla norma?

Come bisognerà dimostrare questo requisito necessario richiesto dalle norme di settore?

R: La figura professionale competente deve essere presente al momento dell'avvio del contratto nell'elenco delle persone impiegate nell'appalto. La verifica viene effettuata al momento della riunione di coordinamento. L'appaltatore deve poi mantenere presente la figura professionale per tutta la durata dell'appalto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Salvatore Gaudiello)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE