



APPALTO GTT N. 147/2016

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI E ARMADI DPI) E DI VERIFICA E ADEGUAMENTO DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO DISLOCATI PRESSO I SITI DI GTT SPA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016.

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 8

Si intende rispondere ai seguenti quesiti posti da un concorrente:

- D:** Per la gestione dei rifiuti e lo smaltimento degli estintori, manichette, idranti, cassette porta estintori e prodotti di primo soccorso ecc. richiedete l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali per i codici C.E.R. da voi evidenziati, ovviamente per quanto concerne lo smaltimento di essi ed il trasporto ci appoggeremo a ditta certificata, la domanda in sostanza è il nostro mezzo che preleverà dai vostri magazzini con destinazione la nostra officina per la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà comunque avere l'iscrizione e autorizzazione da voi richiesta?
- R:** **Se il materiale viene trasportato da GTT all'officina del fornitore per la manutenzione non è rifiuto pertanto viaggerà con i consueti documenti di trasporto. In caso contrario il trasportatore deve essere autorizzato.**
- D:** L'attestazione di idoneità rischio ambienti confinati e sospetti d'inquinamento è da presentare in fase di offerta o è sufficiente in caso di aggiudicazione?
Inoltre è sufficiente un'attestazione di un tecnico o più?
- R:** **L'idoneità rischio ambienti confinati e sospetti d'inquinamento è un requisito di esecuzione dell'appalto e deve essere posseduto da tutti i tecnici impiegati in tali situazioni che devono essere presenti al momento dell'avvio del contratto nell'elenco delle persone impiegate nell'appalto. La verifica viene effettuata al momento della riunione di coordinamento. L'appaltatore deve poi mantenere presenti tali figure professionali per tutta la durata dell'appalto.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Salvatore Gaudiello)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE