

APPALTO GTT N. 18/2017

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AZIENDALI DI DEPURAZIONE ACQUE

CHIARIMENTO N. 2

Si risponde ai seguenti quesiti:

D. In relazione alla gara che ha ad oggetto il "servizio di gestione e manutenzione degli impianti aziendali di depurazione acque" CIG 699680378C nel bando di gara è specificato l'importo triennale soggetto a ribasso nonché l'importo complessivo in caso di rinnovo per altri 2 anni. Il modulo di offerta messo a disposizione specifica che il ribasso deve essere fatto sull'importo quinquennale. Siccome nel disciplinare è specificato l'importo triennale da assoggettare a ribasso quale importo è da tenere in considerazione?

R. Si conferma l'impostazione del bando di gara e cioè che si procederà ad un primo contratto per anni tre e, a seguito dell'eventuale esercizio da parte di GTT dell'opzione di rinnovo, si potrà procedere ad un ulteriore contratto per anni due. Gli importi, su cui sarà applicato il ribasso d'asta, per entrambi i contratti sono riportati nel Bando di gara al punto II.2.1.

L'offerta deve essere redatta sotto forma di percentuale di ribasso utilizzando preferibilmente il modulo pubblicato (a parte sono da riportare in termini assoluti gli importi della sicurezza propria).

L'importo da considerare è quello complessivo per il quinquennio, fermo restando la facoltà di GTT di esercitare l'opzione di rinnovo dopo il primo contratto.

D. A pag. 25 del capitolato è evidenziato che devono essere effettuate n. 12 analisi al quindici del mese in uscita x 5 impianti (Manin/Tortona, Gerbido, San Paolo, Venaria, Rivarolo), nonché analisi mensili liquami in entrata n° 12 x 7 impianti

- analisi mensili liquami in entrata n° 12 x 7 impianti
- analisi mensili liquami in uscita n° 12 x 7 impianti
- analisi di tossicità acuta semestrale 2 x 7 impianti

*Quali sono i 7 impianti su cui è necessario effettuare le analisi? A pag. 70 del capitolato è scritto che "Il prelievo dei liquami da analizzare dovrà essere effettuato il giorno 15 di ogni mese o il giorno non festivo antecedente il giorno 15, per le analisi di cadenza quindicinale e per le analisi con cadenza mensile il giorno 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio) o il giorno non festivo antecedente il giorno 30" **Inoltre "le analisi con cadenza quindicinale saranno eseguite solo sui liquidi in uscita dal depuratore, mentre le analisi con cadenza mensile saranno eseguite sui liquidi in ingresso al depuratore e in uscita dallo stesso impianto. Le date e la periodicità sopra esposte sono riferite a tutti gli impianti di depurazione ad eccezione di quelli di Ivrea, Ciriè, Rivarolo, Fiochetto per i quali le analisi individuate come "quindicinale" saranno eseguite una volta al mese mentre quelle "mensili" saranno eseguite ogni sei mesi". Tali periodicità non coincidono con quelle stabilite a pag. 25 del capitolato e chiediamo anche se le analisi debbono essere eseguite su tutti gli impianti.***

R. Per i cinque impianti chimico-fisici (Manin/Tortona, Rivarolo, Gerbido, Venaria e San Paolo) devono essere effettuate analisi quindicinali (nel senso che saranno eseguite al giorno quindici di ogni mese).

Per questi stessi impianti e anche per quelli di Fiochetto, Ciriè e Metro Collegno (quindi per tutti gli otto gli impianti da gestire) occorre effettuare inoltre analisi mensili in entrata ed uscita. Semestralmente, ad

esempio nei mesi di Febbraio e Agosto, occorre effettuare anche le analisi di tossicità sempre su tutti gli otto impianti.

Pertanto il riepilogo delle analisi da effettuare è:

quindicinali - 12 mesi x 5 impianti uscita
mensili - 12 mesi x 8 impianti entrata
mensili - 12 mesi x 8 impianti uscita
tossicità acuta - 2 volte all'anno x 8 impianti

Considerato che l'importo a base di gara è stato calcolato secondo lo schema sopra indicato se ne conferma l'impostazione.

Si conferma, per determinare la data dei prelievi qualora il giorno di prelievo stesso ricada in una giornata festiva, che le operazioni saranno anticipate al primo giorno feriale possibile.

La frase riportata a pagina 70 del capitolato di appalto *"le date e la periodicità sopra esposte sono riferite a tutti gli impianti di depurazione ad eccezione di quelli di Ivrea, Ciriè, Rivarolo, Fiochetto per i quali le analisi individuate come "quindicinale" saranno eseguite una volta al mese mentre quelle "mensili" saranno eseguite ogni sei mesi"* è da considerarsi cancellata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Franco Maltoni)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE