

APPALTO GTT N. 18/2017

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI AZIENDALI DI DEPURAZIONE ACQUE**

CHIARIMENTO N. 5

Si risponde ai seguenti quesiti:

D. *Con riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata si chiede di voler specificare la tipologia di riconoscimento che deve essere posseduto dal laboratorio di analisi, sia esso interno che esterno all'Appaltatore, per l'esecuzione delle analisi richieste dall'Art. 27 del Capitolato Speciale di appalto.*

R. La dicitura "ufficialmente riconosciuto" utilizzata nell'art 27 del Capitolato Speciale d'Appalto indica che il laboratorio di analisi chimiche, proprio o di terzi, deve essere riconosciuto presso L'Ente Italiano di Accreditamento.

Certificati di accreditamento del laboratorio ed abilitazione del tecnico dovranno essere consegnati in copia al Committente.

La I.A. dovrà fornire copia delle analisi rilasciate dal laboratorio proprio o di terzi, queste dovranno essere firmate dal tecnico abilitato.

D. *Con riferimento alle coperture assicurative richieste in caso di aggiudicazione, si evidenzia che non è in alcun modo possibile ottenere dalle Compagnie di assicurazione una polizza che copra anche eventuali sanzioni amministrative, che nel capitolato di gara (pag. 13 - ottava riga dal fondo) vengono correlate a danni da inquinamento ambientale. Tali sanzioni rimarrebbero eventualmente a carico diretto della società aggiudicatrice.*

R. Indipendentemente dalla copertura assicurativa eventuali sanzioni per danni da inquinamento ambientale sono comunque a carico dell'Appaltatore verso cui si può rivalere GTT.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Franco Maltoni)**

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE