

APPALTO GTT N. 28/2015

"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE NEI COMPENSORI GTT"

CHIARIMENTO N. 21

Si riporta la risposta al quesito formulato da un Concorrente.

Quesito

Data la predisposizione/presenza dei moduli di telelettura sui contatori del gas, si chiede di specificare in quale modalità vengono eseguite oggi le letture, ovvero con quali modalità e protocolli ci si potrà interfacciare alla strumentazione attualmente presente su tutti i contatori gas di ogni sito.

Risposta

Allo stato attuale non risulta che GTT possa utilizzare il sistema di telelettura, cui può accedere solo AES.

Per i contatori di taglia superiore a G40 è possibile richiedere preventivazione a AES (come previsto da AEEG) per ripetizione del segnale contaimpulsi del contatore, che poi andrebbe captato e convertito in telelettura tramite software a carico del cliente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Pietro Condello)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE