

APPALTO GTT N. 28/2015

“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE NEI COMPENSORI GTT”

CHIARIMENTO N. 18

Si riporta la risposta al quesito formulato da un Concorrente.

Quesito n. 1

“Si chiede di esplicitare quale documento pdf corrisponde all'Allegato D”

Risposta

L'Allegato D, citato nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 36, è costituito dall'insieme delle tabelle punti redatte per ognuno dei compensori nei quali è prevista l'installazione del sistema di telegestione.

Quesito n. 2

“Si chiede se è disponibile lo storico dei consumi elettrici e di gas? se sì, quanti anni addietro è disponibile e con quale dettaglio temporale (es. mensile)?”

Risposta

I dati storici relativi ai consumi energetici di gas sono disponibili per gli ultimi tre anni, con intervalli mensili. Si allega prospetto dei valori medi dei siti principali. Circa i consumi di elettricità, i dati non sono disponibili.

Quesito n. 3

“Si chiede di chiarire se i contatori gas hanno il contaimpulsi e telelettura?”

Risposta

I contatori del gas al servizio delle Centrali Termiche per le quali è prevista la telegestione sono tutti corredati da un sistema di telelettura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Pietro Condello)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE