

APPALTO GTT N. 28/2015

**“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE NEI COMPENSORI GTT”**

CHIARIMENTO N. 19

Si riporta la risposta al quesito formulato da un Concorrente.

Quesito

“L'art. 4 del CSA indica che in fase esecutiva “Per la gestione degli impianti di condizionamento, essendo presenti apparecchi con più di 3 kg di gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra, ai sensi del dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 303/2008 e dell'articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012 è necessaria l'iscrizione al Registro Nazionale Gas Fluorurati sia dell'impresa sia degli operatori frigoristi patentati che dovranno mantenere tali apparecchi”.

Si chiede conferma che un concorrente privo della suddetta iscrizione possa subappaltare tale attività ad impresa abilitata in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Risposta

Si risponde affermativamente al quesito proposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Pietro Condello)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE