

**APPALTO GTT N. 62/2016**

**COMPENSORIO MANIN-TORTONA  
DEPOSITO TORTONA SITO IN CORSO TORTONA 55 – TORINO.  
RIFACIMENTO COPERTURA SOVRASTANTE L'OFFICINA LAVORAZIONI**

**CHIARIMENTO N. 4**

Si risponde al seguente quesito

**D.** *Si richiede un chiarimento rispetto alle Certificazioni richieste elencate all'Art. 36 del Capitolato.*

*In particolare il suddetto articolo cita:*

*"L'impresa dovrà svolgere a favore di GTT il rilievo strutturale del sito con controllo e verifica delle strutture esistenti per certificarne nel complesso l'adeguatezza alle norme ed alle nuove opere da realizzare"*

*In merito alle parti sottolineate si richiede:*

*Il rilievo è su TUTTO il sito o solo sulla parte di edificio interessata dall'Appalto?*

*Che tipo di controllo/verifica deve essere preventivata (VISIVA, STRUMENTALE, ....)?*

*La certificazione deve essere sottoscritta da tecnico abilitato? e l'adeguatezza dichiarata dovrà essere fatta rispetto a quali norme (STRUTTURALI, VVF, ENERGETICHE, ACUSTICHE,....)?*

- R.**
- Il rilievo deve essere svolto solo sulla parte di edificio interessato dai lavori previsti in appalto.
  - La Certificazione di verifica strutturale, sottoscritta da tecnico abilitato, relativa all'aumento di carico dovuta alla posa della nuova copertura anche in riferimento a quanto previsto nei punti 4.1.1.A), 4.4.1.1.B), 4.1.1.C) del disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Alessandro RABINO)

**DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE**