

APPALTO GTT N. 9/2012

**“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AZIENDALI
DI DEPURAZIONE ACQUE”**

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI (n. 5)

Si riporta il quesito formulato da un Concorrente e la relativa risposta.

Quesito

“ In merito all'articolo 34 - CONTROLLO DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede di chiarire la dicitura: "Le analisi dovranno essere effettuate da laboratorio interno dell'Appaltatore o esterno ma ufficialmente riconosciuto". Per laboratorio di analisi interno e/o esterno "ufficialmente riconosciuto" si intende laboratorio accreditato ACCREDIA (ex SINAL) o semplicemente laboratorio di analisi dove i certificati di analisi vengono firmati da un Tecnico Abilitato? ”

Risposta

La dicitura "ufficialmente riconosciuto" utilizzata nell'art 34 del Capitolato Speciale d'Appalto indica che il laboratorio di analisi chimiche, proprio o di terzi, deve essere riconosciuto presso L'Ente Italiano di Accreditamento.

La I.A. dovrà fornire copia delle certificazioni rilasciate al laboratorio proprio o di terzi.

Inoltre i certificati (rapporti di prova, report) dovranno essere firmati da tecnico abilitato e di detta abilitazione dovrà esserne consegnata copia al Committente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(p.i. Franco MALTONI)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE