

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Ai sensi del D.M. n. 37/2008

Il sottoscritto **Alberto De Francesco**

titolare o legale rappresentante dell'impresa **IRME srl**

Operante nel settore **Impianti elettrici e costruzioni**

Con sede in **Torino**

Iscritta al R.I. e al R.E.A. (R.D. 20.09.1934 n.2011 - Art.5, L.20.12.1993 n. 580 - D.P.R. 07.12.1995 n.581)

Alla C.C.I.A.A. di **Torino**

Esecutrice dell'impianto (descrizione schematica e potenza massima impegnabile): **Adeguamento impianto elettrico uffici Fontanesi.**

Inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☒ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

Commissionato da **GTT**

Installato nella **palazzina uffici in Via Fontanesi 2 bis - Torino**

Di proprietà di **GTT**

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'Art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

Seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego, CEI 64/8 - CEI 17/13-1;

Installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (art.5 e 6);

Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito la verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

Relazione con tipologia dei materiali utilizzati;

Copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

Schema di impianto realizzato;

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi avverso da carenza di manutenzione o riparazione.

Data

Il responsabile tecnico

Il dichiarante

04/12/2013

I.R.M.E. s.r.l.
STRADA SETTIMO, 368/15b
10156 TORINO
Tel. 011 4221270 - Fax 011 4221270
P.IVA 094066410012

I.R.M.E. s.r.l.
STRADA SETTIMO, 368/15b
10156 TORINO
Tel. 011 4221270 - Fax 011 4221270
P.IVA 094066410012

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE - responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

I.R.M.E. S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI

STRADA SETTIMO 388/15B - 10156 - TORINO
tel. 011.8222510 fax 011.8221270

P.IVA 08649110015 C.C.I.A.A. TO 989634
irme@interfree.it irmesrl@pec.it



Reg. No. 10248-A



Cat. OS30 class. IV
Cat. OG I class. III
Cat. OG10 class. III
Cat. OG11 class. II

L'impresa I.R.M.E. s.r.l. con sede in Strada Settimo 388/15b a Torino, informa ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003, che i Vostri dati personali, rilevati ad instaurazione di rapporto contrattuale, saranno trattati anche successivamente alla definizione dei rapporti in essere per fini fiscali, commerciali e statistici. I Vostri dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ns. azienda e potranno essere trasferiti a terzi solo tra le referenze professionali o per adempimenti contabili. Responsabile del trattamento è la sig.ra Russomando Palma. Vi informiamo che per fare valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003 potete rivolgervi al ns. numero telefonico 011.8222510 oppure all'indirizzo e-mail irme@interfree.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE TIPO AS

Il sottoscritto DE FRANCESCO ALBERTO, titolare o legale rappresentante dell'impresa I.R.M.E. s.r.l., operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Strada Settimo n° 388/15b - 10156 (TO) tel. 011.8222510 Part. IVA 08649110015, iscritta al R.I. e al R.E.A. (R.D. 20.09.1934, n.2011 - Art.8, L.29.12.1993 n. 580 - D.P.R. 07.12.1995 n.581) alla C.C.I.A.A. di TORINO, costruttrice del quadro: Quadro elettrico generale P1 - QP1U
N. identificativo: 2013.12.04

DICHIARA

- Di aver realizzato il quadro citato in riferimento secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei componenti utilizzati, e se installato, utilizzato e mantenuto in conformità alla sua destinazione, alla legislazione, alle norme, alle istruzioni del costruttore e alla regola dell'arte.
- Che soddisfa le disposizioni alle Direttive:
 - o 73/23/CEE del 19/07/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
 - o 89/336/CEE del 03/05/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Sulla base di quanto sopra si dichiara la conformità alle norme CEI EN 60439-1 (CEI17-13/1) paragrafi:

- 8.2.1 Verifica limiti di sovratemperatura
- 8.2.2 Verifica delle proprietà dielettriche
- 8.2.3 Verifica della tenuta al corto circuito
- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
 - o 8.2.4.1 Verifica delle connessioni tra le masse e il circuito di protezione
 - o 8.2.4.2 Verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione (se $I_{cc} > 10KA$ o I_{cc} di cresta limitata $> 15KA$)
- 8.2.5 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali
- 8.2.6 Verifica del funzionamento meccanico
- 8.2.7 Verifica del grado di protezione

In merito ai paragrafi sopracitati sono a disposizione le dichiarazioni del produttore dei componenti utilizzati relativamente alle caratteristiche principali del sistema costruttivo prescelto.

Presso la Ns. officina è stata verificata con esito positivo, come riassunto in apposito documento da noi conservato, relativamente alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), paragrafi:

- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
- 8.3.1 Ispezione dell'apparecchiatura, controllo cablaggio e funzionamento elettrico
- 8.3.2 Isolamento - prove dielettriche
- 8.3.3 Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.

Torino, 04.12.2013

I.R.M.E. s.r.l.
STRADA SETTIMO, 388/15B
10156 TORINO
Tel 011.8222510 Fax 011.8221270
Part. IVA 08649110015
[Firma]

I.R.M.E. S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI

STRADA SETTIMO 388/15B - 10156 - TORINO
tel. 011.8222510 fax 011.8221270

P.IVA 08649110015 C.C.I.A.A. TO 989634
irme@interfree.it irmesrl@pec.it



Reg. No. 10248-A



Cat. OS30 class. IV
Cat. OG I class. III
Cat. OG10 class. III
Cat. OG11 class. II

L'impresa I.R.M.E. s.r.l. con sede in Strada Settimo 388/15b a Torino, informa ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003, che i Vostri dati personali, rilevati ad instaurazione di rapporto contrattuale, saranno trattati anche successivamente alla definizione dei rapporti in essere per fini fiscali, commerciali e statistici. I Vostri dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ns. azienda e potranno essere trasferiti a terzi solo tra le referenze professionali o per adempimenti contabili. Responsabile del trattamento è la sig.ra Russomando Palmina. Vi informiamo che per fare valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003 potete rivolgervi al ns. numero telefonico 011.8222510 oppure all'indirizzo e-mail irme@interfree.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE TIPO AS

Il sottoscritto DE FRANCESCO ALBERTO, titolare o legale rappresentante dell'impresa I.R.M.E. s.r.l., operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Strada Settimo n° 388/15b - 10156 (TO) tel. 011.8222510 Part. IVA 08649110015, iscritta al R.I. e al R.E.A. (R.D. 20.09.1934, n.2011 - Art.8, L.29.12.1993 n. 580 - D.P.R. 07.12.1995 n.581) alla C.C.I.A.A. di TORINO, costruttrice del quadro: Quadro elettrico generale piano terra - QPTU-S N. identificativo: 2013.12.04

DICHIARA

- Di aver realizzato il quadro citato in riferimento secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei componenti utilizzati, e se installato, utilizzato e mantenuto in conformità alla sua destinazione, alla legislazione, alle norme, alle istruzioni del costruttore e alla regola dell'arte.
- Che soddisfa le disposizioni alle Direttive:
 - o 73/23/CEE del 19/07/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
 - o 89/336/CEE del 03/05/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Sulla base di quanto sopra si dichiara la conformità alle norme CEI EN 60439-1 (CEI17-13/1) paragrafi:

- 8.2.1 Verifica limiti di sovratemperatura
- 8.2.2 Verifica delle proprietà dielettriche
- 8.2.3 Verifica della tenuta al corto circuito
- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
 - o 8.2.4.1 Verifica delle connessioni tra le masse e il circuito di protezione
 - o 8.2.4.2 Verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione (se $I_{cc} > 10KA$ o I_{cc} di cresta limitata $> 15KA$)
- 8.2.5 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali
- 8.2.6 Verifica del funzionamento meccanico
- 8.2.7 Verifica del grado di protezione

In merito ai paragrafi sopracitati sono a disposizione le dichiarazioni del produttore dei componenti utilizzati relativamente alle caratteristiche principali del sistema costruttivo prescelto.

Presso la Ns. officina è stata verificata con esito positivo, come riassunto in apposito documento da noi conservato, relativamente alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), paragrafi:

- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
- 8.3.1 Ispezione dell'apparecchiatura, controllo cablaggio e funzionamento elettrico
- 8.3.2 Isolamento - prove dielettriche
- 8.3.3 Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.

Torino, 04.12.2013

I.R.M.E. S.r.l.
STRADA SETTIMO 388/15B
TORINO
Tel. 011.8222510 fax 011.8221270
Partita IVA 08649110015

I.R.M.E. S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI

STRADA SETTIMO 388/15B - 10156 - TORINO
tel. 011.8222510 fax 011.8221270

P.IVA 08649110015 C.C.I.A.A. TO 989634
irme@interfree.it irmesrl@pec.it



Reg. No: 10248-A



Cat. OS30 class. IV
Cat. OG I class. III
Cat. OG10 class. III
Cat. OG11 class. II

L'impresa I.R.M.E. s.r.l. con sede in Strada Settimo 388/15b a Torino, informa ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003, che i Vostri dati personali, rilevati ad installazione di rapporto contrattuale, saranno trattati anche successivamente alla definizione dei rapporti in essere per fini fiscali, commerciali e statistici. I Vostri dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ns. azienda e potranno essere trasferiti a terzi solo tra le referenze professionali o per adempimenti contabili. Responsabile del trattamento è la sig.ra Russomando Palmira. Vi informiamo che per fare valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003 potete rivolgervi al ns. numero telefonico 011.8222510 oppure all'indirizzo e-mail irme@interfree.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE TIPO AS

Il sottoscritto DE FRANCESCO ALBERTO, titolare o legale rappresentante dell'impresa I.R.M.E. s.r.l., operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Strada Settimo n° 388/15b - 10156 (TO) tel. 011.8222510 Part. IVA 08649110015, iscritta al R.I. e al R.E.A. (R.D. 20.09.1934, n.2011 - Art.8, L.29.12.1993 n. 580 - D.P.R. 07.12.1995 n.581) alla C.C.I.A.A. di TORINO, costruttrice del quadro: Quadro elettrico generale palazzina - QGPU
N. identificativo: 2013.12.02

DICHIARA

- Di aver realizzato il quadro citato in riferimento secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei componenti utilizzati, e se installato, utilizzato e mantenuto in conformità alla sua destinazione, alla legislazione, alle norme, alle istruzioni del costruttore e alla regola dell'arte.
- Che soddisfa le disposizioni alle Direttive:
 - o 73/23/CEE del 19/07/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
 - o 89/336/CEE del 03/05/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Sulla base di quanto sopra si dichiara la conformità alle norme CEI EN 60439-1 (CEI17-13/1) paragrafi:

- 8.2.1 Verifica limiti di sovratemperatura
- 8.2.2 Verifica delle proprietà dielettriche
- 8.2.3 Verifica della tenuta al corto circuito
- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
 - o 8.2.4.1 Verifica delle connessioni tra le masse e il circuito di protezione
 - o 8.2.4.2 Verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione (se $I_{cc} > 10KA$ o I_{cc} di cresta limitata $> 15KA$)
- 8.2.5 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali
- 8.2.6 Verifica del funzionamento meccanico
- 8.2.7 Verifica del grado di protezione

In merito ai paragrafi sopracitati sono a disposizione le dichiarazioni del produttore dei componenti utilizzati relativamente alle caratteristiche principali del sistema costruttivo prescelto.

Presso la Ns. officina è stata verificata con esito positivo, come riassunto in apposito documento da noi conservato, relativamente alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), paragrafi:

- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
- 8.3.1 Ispezione dell'apparecchiatura, controllo cablaggio e funzionamento elettrico
- 8.3.2 Isolamento - prove dielettriche
- 8.3.3 Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.

Torino, 04.12.2013

I.R.M.E. s.r.l.
STRADA SETTIMO 388/15B
10156 TORINO
Tel. 011.8222510 fax 011.8221270
Part. IVA 08649110015

[Firma]



Reg. No. 10248-A

Cat. OS30 class. IV
Cat. OG I class. III
Cat. OG10 class. III
Cat. OG11 class. II

L'impresa I.R.M.E.s.r.l. con sede in Strada Settimo 388/15b a Torino, informa ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003, che i Vostri dati personali, rilevati ad instaurazione di rapporto contrattuale, saranno trattati anche successivamente alla definizione dei rapporti in essere per fini fiscali, commerciali e statistici. I Vostri dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ns. azienda e potranno essere trasferiti a terzi solo tra le referenze professionali o per adempimenti contabili. Responsabile del trattamento è la sig.ra Russomando Palma. Vi informiamo che per fare valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003 potete rivolgervi al ns. numero telefonico 011.8222510 oppure all'indirizzo e-mail irme@interfree.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE TIPO AS

Il sottoscritto DE FRANCESCO ALBERTO, titolare o legale rappresentante dell'impresa I.R.M.E. s.r.l., operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Strada Settimo n° 388/15b - 10156 (TO) tel. 011.8222510 Part. IVA 08649110015, iscritta al R.I. e al R.E.A. (R.D. 20.09.1934, n.2011 - Art.8, L.29.12.1993 n. 580 - D.P.R. 07.12.1995 n.581) alla C.C.I.A.A. di TORINO, costruttrice del quadro: Quadro elettrico generale P1 sezione privilegiata - QP1U-S N. identificativo: 2013.12.03

DICHIARA

- Di aver realizzato il quadro citato in riferimento secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei componenti utilizzati, e se installato, utilizzato e mantenuto in conformità alla sua destinazione, alla legislazione, alle norme, alle istruzioni del costruttore e alla regola dell'arte.
- Che soddisfa le disposizioni alle Direttive:
 - o 73/23/CEE del 19/07/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
 - o 89/336/CEE del 03/05/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Sulla base di quanto sopra si dichiara la conformità alle norme CEI EN 60439-1 (CEI17-13/1) paragrafi:

- 8.2.1 Verifica limiti di sovratemperatura
- 8.2.2 Verifica delle proprietà dielettriche
- 8.2.3 Verifica della tenuta al corto circuito
- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
 - o 8.2.4.1 Verifica delle connessioni tra le masse e il circuito di protezione
 - o 8.2.4.2 Verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione (se $I_{cc} > 10KA$ o I_{cc} di cresta limitata $> 15KA$)
- 8.2.5 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali
- 8.2.6 Verifica del funzionamento meccanico
- 8.2.7 Verifica del grado di protezione

In merito ai paragrafi sopracitati sono a disposizione le dichiarazioni del produttore dei componenti utilizzati relativamente alle caratteristiche principali del sistema costruttivo prescelto.

Presso la Ns. officina è stata verificata con esito positivo, come riassunto in apposito documento da noi conservato, relativamente alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), paragrafi:

- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
- 8.3.1 Ispezione dell'apparecchiatura, controllo cablaggio e funzionamento elettrico
- 8.3.2 Isolamento - prove dielettriche
- 8.3.3 Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.

Torino, 04.12.2013

I.R.M.E. s.r.l.
STRADA SETTIMO 388/15b
10156 TORINO
Tel. 011.8222510 fax 011.8221270
Partita IVA 08649110015